



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление Надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.ysn.ru
Отдел надзорной деятельности по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Держинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 624/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 72 «КЭНЧЭЭРИ»
ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество
индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения органа надзорной деятельности о проведении плановой /выездной проверки
юридического лица, индивидуального предпринимателя № 624 от 18.11.2019 г., ст. 6 Федерального закона от
21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «22» ноября 2019 г. с 09 час. 40 мин. до 13 час. 00
мин., проведена проверка инспектором отдела надзорной деятельности по г. Якутску УНД ГУ МЧС РФ по РС(Я)
(государственным инспектором г. Якутска по пожарному надзору) лейтенантом внутренней службы
Никифоровым Альбертом Робертовичем.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов).

Помещений здания и прилегающей территории МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ ДЕТЕЙ № 72 «КЭНЧЭЭРИ» ГО «ГОРОД ЯКУТСК»

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адресе)

расположенного по адресу: РС (Я), г. Якутск, с. Тулагино, ул. Николаева, 37;

совместно с заведующей хозяйством Поповой Елизаветой Афанасьевной

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ пре-дписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	В помещении электрощитовой соединения, ответвления, оконцевания жил проводов и кабелей выполнено методом «холодной скрутки».	(п. 42 ППР в РФ № 390)	до 25.12.2019 г.	
2.	Под лестничным маршем путей эвакуации допускается складирование посторонних предметов из горючего материала.	(п/п «к» п.23 ППР В РФ № 390)	до 25.12.2019 г.	
3.	Эвакуационный выход № 3 не оборудован системой вертушки, который возможно открывать	(п. 35 ППР В РФ № 390)	до 25.12.2019 г.	

	изнутри без ключа.			
4.	Отсутствуют устройства для самозакрывания и уплотнители в притворах на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток. (на 1-ом этаже)	(п. 62 ППР в РФ № 390, п.6.18* СНиП 21-01-97*)	до 25.12.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации по их устранению.


В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


инспектор ОНД по г. Якутску УНД
(должность, фамилия и инициалы)
И ПР ГУ МЧС России по РС (Я) Никифоров А.Р.
государственного инспектора по пожарному надзору)

« 26 » ноября 2019 г.


(подпись)
 М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:


(подпись)


(должность, фамилия, инициалы)

« 26 » ноября 2019 г.